

PASPORT NÁDOBY

(ČSN 69 0010-7-2:1993)

1. Všeobecně údaje

Název a adresa provozovatele	SSMSK, p. o. Zahradní II/19, 792 11 Bruntál
Název a adresa výrobce	AIR COM, s. r. l., Via Villata 2, 28060 Casalvolone - ITALY
Výrobní číslo	060593
Název a typ nádoby	Jednoduchá tlaková nádoba (vzduchojem), typ NN270X
Tvar a konstrukční rozměry podle výkresu číslo	Viz příloha

2. Technická charakteristika a parametry

Kategorie nádoby	Kategorie 4 podle ČSN 69 0010-2-1:1993. Skupiny B podle vyhlášky č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů.	
Nejvyšší pracovní přetlak	MPa	1,1
Výpočtový přetlak	MPa	
Zkušební přetlak hydraulický	MPa	1,65
Zkušební přetlak pneumatický	MPa	
Zkušební látka a délka trvání zkoušky	min	
Nejvyšší pracovní teplota stěny	°C	-10°C až +100°C
Pracovní látka		vzduch
Přídavek na korozi, erozi	mm	
Objem	1	270
Hmotnost prázdné nádoby	kg	

12. OSVĚDČENÍ O STAVEBNÍ A PRVNÍ TLAKOVÉ ZKOUŠCE

Typ: Jednoduchá tlaková nádoba (vzduchojem) typ NN270X

Č. zkoušky: Certifikát ES přezkoušení typu tlakové nádoby č. 13.7011/C/PS CE – I - 0398 viz příloha č. 1

Výrobce/dodavatel: AIR COM, s. r. l., Via Villata 2, 28060 Casalvolone - ITALY

Místo výroby: AIR COM, s. r. l., ITALY

Zakázkové č.:

Rok výroby: 2015

Výrobní číslo: 060593

Zkušební podmínky: Certifikát ES přezkoušení typu tlakové nádoby č. 13.7011/C/PS CE – I - 0398 viz příloha č. 1

Prostor	Výrobní hala		
Nejvyšší pracovní přetlak MPa	1,1		
Nejvyšší pracovní teplota °C	100		
Objem dm ³	270		
Pracovní látka	vzduch		

Osvědčení o schválení konstrukce č. - neudáno

1. STAVEBNÍ ZKOUŠKA

Datum: ---

Provedení odpovídá přiloženému výkresu č. viz příloha

Použité materiály, viz též přiložené atesty/seznam materiálů.

2. TLAKOVÁ ZKOUŠKA Certifikát ES přezkoušení typu tlakové nádoby č. 13.7011/C/PS ze dne 19. 12. 2013, notifikovanou osobou č. CE 0398 viz příloha č. 1

Prostor	Výrobní hala		
Zkušební podmínky			
Zkušební přetlak MPa	1,65		
Tlaková kapalina			

3. JINÉ ZKOUŠKY

4. POZNÁMKY

Výstroj a příslušenství nebyly zkoušeny. Nádoba musí být před uvedením do provozu podrobena na místě užití přejímací zkoušce.

Na důkaz provedené zkoušky, která prokázala souhlas s předem danými zkušebními podklady, byly výrobní štítek (nýty) a nádoba oráženy:

(Místo)

(Datum)

(Podpis)

(Razítko)

SEZNAM PŘÍLOH K PASPORTU TLAKOVÉ NÁDOBY

Příloha č. 1 Certifikát ES přezkoušení typu tlakové nádoby (vzduchojemu) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/105/ES.

Příloha č. 2 „ES Prohlášení o shodě“ výrobce jednoduché tlakové nádoby (vzduchojemu) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/105/ES a „ES Prohlášení o shodě“ výrobce pojistného ventilu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES a technické parametry.

Příloha č. 3 Návod k použití tlakové nádoby a pojistného ventilu v jazyce uživatele (českém).

Příloha č. 4 Fotodokumentace tlakové nádoby, výrobního štítku tlakové nádoby a měřicí a regulační techniky.

Příloha č. 5 „ES Prohlášení o shodě“ výrobce kompresorové jednotky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/105/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES, ke které je montována tlaková nádoba.

Příloha č. 6 Záznamník o provozu tlakové nádoby.

Příloha č. 7 Zpráva o provozní revizi tlakové nádoby.